

ALARM- UND AUSRÜCKEORDNUNG BRAND



Stand 04/2017



Allgemeines

Grundsätzlich dürfen nur Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel ausrücken, die auf dem Alarmfax aufgeführt sind oder gesondert angefordert werden. (Siehe Alarmierungsbekanntmachung – ABek vom 12 Juli 2016). Bei der überörtlichen Hilfe ist der abwehrende Brandschutz und die technische Hilfeleistung im eigenen Schutzbereich weiterhin sicher zu stellen.

Innerorts:

Nachrückende Einsatzfahrzeuge (Einsatzmittel) müssen sich per Funk beim Einsatzleiter oder Zugführer (i.d.R. 12/1 oder 43/1) anmelden. Dies ist notwendig, damit der EL oder ZF weiß, mit welchen Einsatzmitteln er noch planen kann oder ob eine Nachalarmierung notwendig ist.

Außerorts:

Bei der Alarmierung oder Anforderung der Drehleiter zur Brandbekämpfung oder zur technischen Hilfeleistung, rückt grundsätzlich zur Unterstützung ein Löschgruppenfahrzeug (i.d.R. 43/1) mit aus. Die Drehleiter ist nach Möglichkeit mit zwei Drehleitermaschinisten zu besetzen.

Anfragen, ob weitere Unterstützung durch Mannschaft und Gerät benötigt werden, sind generell nur an den ZF der eigenen Wehr und nicht an die Einsatzleitung zu richten. Der Zugführer entscheidet welche Einsatzmittel den eigenen Schutzbereich verlassen.

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
1	<ul style="list-style-type: none"> • BMA Alarm 	B BMA	1.000 l 4	Löschwasser PA	LF 10/6	_____
2	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Wiese ○ Strohballen ○ Gebüsch ○ Mülltonne ○ Unrat 	B 1	1.000 l 4	Löschwasser PA	LF 10/6 TLF 4000	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
3	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ PKW ○ Motorrad ○ LKW Innerorts ○ Container ○ Gartenhütte ○ Kamin ○ Papiercontainer 	B 2	1.000 l 4 40 l 1	Löschwasser PA Schaummittel Hydr. Rettungssatz	LF 10/6 TLF 4000 RW2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
4	<ul style="list-style-type: none"> • Brand Person • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Container ○ Gartenhütte ○ PKW ○ Motorrad ○ LKW ○ Kamin <p>Mit Personengefährdung!</p>	B 2 - Person	1.000 l	Löschwasser	LF 10/6	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
			8	PA	LF 16/12	
			40 l	Schaummittel	TLF 4000	
			1	Wärmebildkamera		
			1	Hydr. Rettungssatz		
5	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ PKW / BAB ○ LKW / BAB ○ Stall ○ Wohnhaus (bis mittlere Höhe) ○ Keller ○ Garage ○ Dachstuhl ○ Dehnfuge ○ BMZ mit Feuermeldung ○ Verpuffung ○ Zimmerbrand 	B 3	3.000 l	Löschwasser	LF 10/6	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
			8	PA	DLA(K) 23/12	
			60 l	Schaummittel	LF 16/12	
			1	Wärmebildkamera	TLF 4000	
			1	Überdrucklüfter		
			1	Exmeter		
			1	Absturzsicherung		

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
6	<ul style="list-style-type: none"> • Brand Person • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ PKW / BAB ○ LKW ○ Keller ○ Garage ○ Dachstuhl ○ Verpuffung ○ Zimmerbrand <p>Mit Personengefährdung!</p>	B 3 - Person	3.000 l	Löschwasser	LF 10/6	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
			8	PA		
			60 l	Schaummittel	LF 16/12	
			1	Wärmebildkamera		
			1	Überdrucklüfter	DLA(K)	
			1	Exmeter	23/12	
			1	Absturzsicherung		
			1	Schiebeleiter	TLF 4000	
			1	Sprungretter		
			1	Hydr. Rettungssatz	RW 2	

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
7	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausgedehntes Gebäude / Mehrfamilienhaus ○ Tiefgarage ○ Tankstelle ○ Tankwagen ○ Gastank ○ Supermarkt ○ Bauernhof / Landwirtschaftl. Anwesen ○ Stallung groß ○ Schreinerei / Werkstatt ○ Stall ○ Wohnhaus (bis mittlere Höhe) 	B 4	7.000 l 17 200 l 1 2 1 1 1 1	Löschwasser PA Schaummittel Wärmebildkamera Überdrucklüfter Exmeter Absturzsicherung Schiebeleiter Sprungretter	ELW LF 10/6 LF 16/12 DLA(K) 23/12 TLF 4000 RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
8	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonderobjekt ○ Schule ○ Kindergarten ○ Kino ○ Kaufhaus ○ Theater ○ Tankwagen BAB ○ Hotel ○ Hochhaus ○ Turm 	B 5	7.000 l	Löschwasser	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
		17	PA	LF 10/6		
		200 l	Schaummittel	LF 16/12		
		1	Wärmebildkamera	DLA(K)		
		3	Überdrucklüfter	23/12		
		1	Exmeter	TLF 4000		
		1	Absturzsicherung	RW 2		
		1	Schiebeleiter			
		1	Sprungretter			

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
9	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Tankstelle ○ Industriegebäude ○ Altenheim ○ Krankenhaus 	B 6 B 7 B 8	7.000 l	Löschwasser	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
			17	PA	LF 10/6	
			200 l	Schaummittel	LF 16/12	
			1	Wärmebildkamera	DLA(K) 23/12	
			3	Überdrucklüfter	TLF 4000	
			1	Exmeter	RW 2	
			1	Absturzsicherung		
			1	Schiebeleiter		
			1	Sprungretter		

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
10	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Wald ○ Waldbrand 	B Wald	7.000 l	Löschwasser	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
			11	PA	LF 10/6	
			1	Wärmebildkamera	LF16/12	
			1	Absturzsicherung	TLF 4000 WLF+AB-Schlauch	
11	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Zug 	B Zug	7.000 l	Löschwasser	ELW	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
			17	PA	LF 10/6	
			500 l	Schaummittel	LF 16/12	
			1	Exmeter	TLF 4000	
			1	Wärmebildkamera	RW 2	
			1	Absturzsicherung	Versorger	
			1	Schiebeleiter		
			1	Sprungretter		
			1	Hydr. Rettungssatz		
			1	Rettungszylinder		
			1	Hebekissen		
			1	Rettungsplattform		

BRAND

Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) Schlagworte / Einsatzstichworte / Einsatzmittelketten



Lfd. Nr.	Schlagworte	Einsatzstichwort	Einheiten, Einsatzmittel, Geräte (Mindestanforderung)		AAO innerorts	AAO außerorts
12	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Straßentunnel ○ Autobahntunnel ○ Tunnel 	B Straßentunnel	7.000 l 11 1 1	Löschwasser PA Wärmebildkamera Exmeter	—	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax
13	<ul style="list-style-type: none"> • Brand <ul style="list-style-type: none"> ○ Elektroanlage ○ Trafobrand ○ Umspannwerk 	B Elektroanlage	7.000 l 14 60 l 1 1 2 40 kg	Löschwasser PA Schaummittel Exmeter Wärmebildkamera Überdrucklüfter CO ₂	LF 10/6 LF 16/12 TLF 4000 RW 2	Nach Anforderung durch ILS Alarmfax